



### **Mobilni sistem za zasneževanje:**

- Sistem deluje kot dopolnilni sistem.
- Kapaciteta 25 l/s in ob dobavni višini 55m za režim zasneževanja pri 20 - 25 bar
- Hladilnik vode mora zagotavljati ohlajevanje vode do 6 stopinj.
- Cevovod za zasneževanje je tlačne stopnje PN40
- Hladilni stolp in črpalke morajo biti opremljen za transport iz objekta Čaplja do mesta delovanja in nazaj.
- Za vse vgrajene črpalke velja, da morajo zadostiti pogojem energetske učinkovitosti, razred E13 (premium efficiency) merjeno po standardu EN 60034-30(2008)
- Vse slike opreme so simbolične in se uporabljene samo za shematični prikaz.

